

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«29» августа 2024 г., 71240061000211992162

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кимовскому району управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тульской
области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

обл Тульская, р-н Кимовский, г Кимовск, ул Октябрьская, Дом 33 каб. 7, тел. 84873558307, e-mail: ond-
kimovsk@mail.ru

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от «29» августа 2024 г. № 2408/017-71/55/ПНН**

1. Предостережение объявлено

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ : ДЕТСКИЙ САД № 13
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА, адрес юридического лица: 301735, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, КИМОВСКИЙ, СП.
НОВОЛЬВОВСК, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЗД. 33 ИНН 7115007171

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Предложений нет

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих
обязательных требований:**

1. Наименование нормативного правового акта, содержащего обязательное требование и его структурная единица

Обязательное требование

Нарушения не выявлены

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

**4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».**

**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:**

Не допускать нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности, установленных, первым абзацем пункта 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а именно работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.; подпунктом б пункта 27 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», а именно при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов))

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

врио начальника ОНД и ПР по Кимовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области (государственный инспектор Кимовского района Тульской области по пожарному надзору) Чернов Юрий Сергеевич



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица)

подпись

Чернов Юрий Сергеевич - врио начальника ОНД и ПР по Кимовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области (государственный инспектор Кимовского района Тульской области по пожарному надзору) телефон: +74873558307, E-mail: ond-kimovsk@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале **направленно: kindergarten13.kimovsk@tularegion.org**

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от 29 августа 2024 г. № 1408/017-П/534111

1. При осуществлении объектами муниципальной казенной организации «Кимовский центр развития детского сада № 13 общеразвивающего вида, адрес: Кимовского района Тульской области, Кимовский район, с/п. Новолыбовск, ул. Центральная, д. 33 (ИНН 71/080717)

1. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора

поступили сведения о следующих действиях (бездействиях):

1. Предоставил акт

3. Указанные действия (бездействия) могут привести к исполнению и нарушению обязательных требований:

Выявлены нарушения требований кранового акта, касающиеся обязательных требований к их структурным элементам

Объекты не соответствуют

Нарушения не устранены

4. В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 21 июня 2008 г. № 152-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований
и предостерегаю

Не допускать нарушения требований законодательства в области пожарной безопасности, установленных перемы абзацем пункта 14 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479-ПП «Утверждение Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и именно работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, осуществляемых с учетом инструкций изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты, по пунктам 6 пункта 27 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479-ПП «Утверждение Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и именно: не эксплуатация эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель, бытовые предметы, предметы для ожидания и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации. У дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытия).